

宁波考尔曼制冷工业有限公司

NingBo Koman's Refrigeration Industry Co.,Ltd

产品质量检验报告单

Certificate of Analysis

产品名称: 134A
Product:
产品批号: 134A211009122
Batch No.
取样时间: 2021.10.09
Sampling Date:
Contract Number:
合同号: SR21JSC-09

检验依据: GB/T 18826-2016
Standard:
样品来源: 钢瓶
Source of Sample: Cylinder
瓶号
Cylinder #: SKY210907
报告日期: 2021.10.09
Report Date:

项目 Items	指标 Index		检验结果 Results
	优等品 Superior grade	合格品 Qualified grade	
外观 Appearance	无色、不浑浊 Colorless、no turbid		合格(Qualified)
气味 Smell	无异味 No strange stench		合格(Qualified)
纯度% $\geq$ Purity	99.9	99.9	99.93
水分% $\leq$ Moisture	0.001	0.001	0.0009
酸度(以 HCL 计)% $\leq$ Acidity(as HCL)	0.0001	0.0001	<0.00001
蒸发残留物% $\leq$ Residue after evaporation	0.005		0.0007
不凝性气体(25℃), % Non-condensable Gas	≤ 1.5		0.59
结论: Conclusion	 优等品 Superior grade		
备注: Remark			

检验: 张晶晶
Tested by: zhangjingjing

审核: 余小霞
Approved by: yu xiao xia