

宁波考尔曼制冷工业有限公司

NingBo Koman's Refrigeration Industry Co.,Ltd

产品质量检验报告单

Certificate of Analysis

产品名称: R32
Product:
产品批号: R32220208029
Batch No.
取样时间: 2022.02.08
Sampling Date:
Contract Number:
合同号: SR22JSC-05

检验依据: Q/BE08-2017
Standard:
样品来源: 钢瓶
Source of Sample: Cylinder
瓶号
Cylinder #: HJ211220B
报告日期: 2022.02.08
Report Date

项目 Items	指标 Index		检验结果 Results
	优等品 Superior grade	合格品 Qualified grade	
外观 Appearance	无色、不浑浊 Colorless、no turbid		合格(Qualified)
气味 Smell	无异臭 No strange stench		合格(Qualified)
纯度%≥ Purity	99.9	99.9	99.96
水分%≤ Moisture	0.001	0.001	0.0008
酸度（以 HCL 计）%≤ Acidity(as HCL)	0.00001		<0.00001
蒸发残留物%≤ Residue after evaporation	0.01		0.0007
结论: Conclusion	优等品 Superior grade 质检专用章 (1)		
备注: Remark			

检验: 张晶晶
Inspector : zhang jing jing

审核: 俞小霞
Check:yu xiao xia