

宁波考尔曼制冷工业有限公司

NingBo Koman's Refrigeration Industry Co.,Ltd

产品质量检验报告单

Certificate of Analysis

产品名称: R407C

Product:

产品批号: R407C220208112

Batch No.

取样时间: 2022.02.08

Sampling Date:

Contract Number:

合同号: SR22JSC-05

检验依据:Q/BE04-2017

Standard:

样品来源: 钢瓶

Source of Sample: Cylinder

瓶号

Cylinder #: HJ211222B

报告日期: 2022.02.08

Report Date

项目 Items	指标 Index		检验结果 Results
	优等品 Superior grade	合格品 Qualified grade	
R32 质量分数%	21-25		24.13
R125 质量分数%	23-27		23.39
R134a 质量分数%	50-54		52.48
外观 Appearance	无色、不浑浊 Colorless、no turbid		合格(Qualified)
气味 Smell	无异味 No strange stench		合格(Qualified)
总组份纯度% $\geq$ Purity	99.8	99.8	99.82
水分% $\leq$ Moisture	0.001	0.001	0.0007
酸度(以 HCL 计)% $\leq$ Acidity(as HCL)	0.0001	0.0001	<0.0001
蒸发残留物% $\leq$ Residue after evaporation	0.01		0.0009
结论: Conclusion			
备注: Remark			

检验: 张晶晶

Tested by: zhangjingjing

审核: 俞小霞

Approved by: yu xiao xia