

宁波考尔曼制冷工业有限公司

NingBo Koman's Refrigeration Industry Co.,Ltd

产品质量检验报告单

Certificate of Analysis

产品名称: R410A

Product:

产品批号: R410A211028047

Batch No.

取样时间: 2021.10.28

Sampling Date

Contract Number:

合同号: SR21JSC-10

检验依据: Q/BE01-2017

Standard:

样品来源: 钢瓶

Source of Sample: Cylinder

瓶号

Cylinder #: ZA210306

报告日期: 2021.10.28

Report Date

项目 Items	指标 Index		检验结果 Results
	优等品 Superior grade	合格品 Qualified grade	
R32 质量分数%	48.5-50.5		49.15
R125 质量分数%	49.5-51.5		50.85
外观 Appearance	无色、不浑浊 Colorless、no turbid		合格
气味 Smell	无异味 No strange stench		合格
总组份纯度% $\geq$ Purity	99.8	99.8	99.94
水分% $\leq$ Moisture	0.001	0.001	0.0008
酸度(以 HCL 计)% $\leq$ Acidity(as HCL)	0.0001	0.0001	<0.0001
蒸发残留物% $\leq$ Residue after evaporation	0.01		0.0007
不凝性气体体积分数 Non Condensables	≤ 1.5		0.68
结论: Conclusion	 Superior grade		
备注: Remark			

检验: 张晶晶

Tested by: zhangjingjing

审核: 郑耀

Approved by: zhengyao