

宁波考尔曼制冷工业有限公司

NingBo Koman's Refrigeration Industry Co.,Ltd

产品质量检验报告单

Certificate of Analysis

产品名称: R600A

Product:

产品批号: R600A211028513

Batch No.

取样时间: 2021.10.28

Sampling Date:

Contract Number:

合同号: SR21JSC-10

检验依据: GB/T19465-2004

Standard:

样品来源: 钢瓶

Source of Sample: Cylinder

瓶号

Cylinder #:HY210826

报告日期: 2021.10.28

Report Date:

项目 Items	指标 Index		检验结果 Results
	优等品 Superior grade	合格品 Qualified grade	
外观 Appearance	无色、不浑浊 Colorless、no turbid		合格(Qualified)
气味 Smell	无异味 No strange stench		合格(Qualified)
纯度% $\geq$ Purity	99.5	98	99.83
水分% $\leq$ Moisture	0.0020	0.0050	0.0008
酸度(以 HCL 计)% $\leq$ Acidity(as HCL)	0.0001	—	<0.0001
蒸发残留物% $\leq$ Residue after evaporation	0.01		0.0007
结论: Conclusion			
备注: Remark			

检验: 张晶晶

Tested by: zhangjingjing

审核: 余小霞

Approved by: yu xiao xia